



10 de marzo de 2021

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO

CIRCULAR No. 1

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

PROCEDIMIENTO COMPARACION DE PRECIOS DGAP-CCC-CP-2021-0002

“Adquisición e implementación de la infraestructura del cableado IDF en la Sede Central de la Dirección General de Aduanas”.

El Comité de Compras y Contrataciones de la Dirección General de Aduanas les informa que, desde el lunes 08 de marzo hasta el miércoles 10 de marzo 2021 recibimos las siguientes preguntas:

Por medio de la presente, nos gustaría tener la información sobre el proceso de referencia algunos puntos, tales como:

1. En el pliego de condiciones no está contemplado la cantidad de Patch Cord por IDF. ¿Cuántos Patch Cord por IDF de deben contemplar?

Los Patch coord que se están utilizando actualmente son los mismos que se utilizaran en este proyecto. Los patch cord que se necesitaran para los cables que no se han colocado en el patch panel, no están serán contemplado para esta fase.

2. Para la cantidad de cable que maneja cada IDF, Los gabinetes puede quedar muy pequeños. ¿Podemos Proponer Rack para el mejor manejo y organización de estos cables?

Para este proyecto se acordó, la utilización de Gabinetes cerrados.

3. ¿Se deben incluir los PDU para cada Gabinete? De ser así, ¿Cuántos PDU por Gabinetes?

Serian 2 PDU por gabinete que cubra la necesidad de 6 equipos. Por Gabinete.

4. Debido a la magnitud del trabajo se debe hacer un Cable Mapping (Mapeo de cables) de toda la infraestructura a intervenir. Pregunta ¿dicho mapeo corre por cuenta del proveedor ó la DGA cuenta con un informe que contenga dicha información?

Se estará entregando un cable Mapping líneas críticas antes de la ejecución del Proyecto, al proveedor adjudicado. He de recordar que es un proyecto llave en mano, por lo que quedara responsabilidad del proveedor, al final del proyecto.

5. La Adecuación eléctrica, corre por cuenta del proveedor.

Si

6. Recomendamos el uso de (2) dos PDU OU para redundancia eléctrica y (1) ATS para los equipos de un solo power.

Si, Por favor considerar, 2 PDU por gabinete 1 ATS

7. ¿Se deben incluir los organizadores verticales?

Si, Debe estar contemplado dentro del Gabinete

8. Cuál es la disponibilidad de horario para la realización de los trabajos.

Lunes a viernes de 10 Pm a 6 AM o Fines de Semana 2 de la tarde del sábado hasta las 6:00 am del lunes

9. Notamos que en los términos de referencia solicitan una carta de fabricante Siemon, Pregunta, ¿Todos los componentes a cotizar deben de ser de dicha marca?

Preferiblemente

10. En el levantamiento notamos que algunos Patch cord estaban en mal estado. Favor indicar si se debe contemplar un porciento de cables para sustitución o la GA o suministrará.

Realmente no están en mal estado (solo sucios), no contemplamos la sustitución de los mismos.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

