

SNCC.D.016



DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

No. EXPEDIENTE
DGAP-CCC-CP-2019-0069

18 de Diciembre de 2019

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO

CIRCULAR No. 1

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

**PROCEDIMIENTO COMPARACION DE PRECIOS DE OBRAS DGAP-CCC-CP-2019-0069
"Adquisición y servicio de instalación de un sistema de UPS en Mal Paso Jimaní".**

El Comité de Compras y Contrataciones de la **Dirección General de Aduanas** les informa que, desde el **miércoles 11 de diciembre hasta el martes 17 de diciembre 2019** recibimos las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál sería el radio de protección necesario alrededor del pararrayos?
Es responsabilidad del proveedor asegurar que todos los equipos dentro de la localidad queden protegidos ante descargas atmosféricas. El radio necesario debe ser levantado y medido por los oferentes que son los especialistas y cuentan con las herramientas para dichos cálculos.
2. ¿Cuál es la altura del objeto más alto (árboles, edificaciones, antenas, postes de iluminación, etc.) dentro del radio requerido alrededor del pararrayos?
El proveedor puede acceder a herramienta de catastro para consultar esa información, o en su defecto visitar la localidad.
3. ¿Su sistema de transferencia tiene la capacidad para asumir 125A adicionales a la carga actual?
El proveedor tendrá en la fase inicial de implementación la asistencia y las informaciones referentes a las distribuciones y cargas eléctricas de esta nueva localidad.
4. En el punto 2.3 "Especificaciones técnicas", ¿se puede cotizar un modelo modular o tower?
Los oferentes deben remitirse a lo suministrado en las especificaciones técnicas.
5. Hay que hacer algún levantamiento??
No requiere visita, debe ajustar a los requerimientos a las necesidades según los TDR.

6. Qué tipo de UPS necesitan??

Los oferentes deben remitirse a las especificaciones técnicas y requerimientos del servicio. En dicho documento están las características y capacidad requerida.

7. En la localidad de JIMANI disponen de alimentación eléctrica TRIFASICA

No, solo hay alimentación monofásica.

8. Disponen un panel BYPASS para mantenimiento del equipo, o el oferente debe contemplarlo.

Debe ser contemplado por el oferente. Las soluciones son llave en mano y el oferente es responsable de suministrar e instalar todas las necesidades de equipos, materiales y accesorios para cumplir con la solución.



DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS